

Sępólno Krajeńskie, dnia 21.07.2023 r.

GMINA SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE

woj. kujawsko-pomorskie

Numer referencyjny sprawy: IRG.271.10.2023

**Wyjaśnienie treści
Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ)**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.)- zwana dalej „Ustawą Pzp” pn.: „**Przebudowa drogi gminnej w msc. Komierowo gm. Sępólno Krajeńskie**”.

Zamawiający, Gmina Sępólno Krajeńskie, ul. Tadeusza Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 Ustawy Pzp, w odpowiedzi na wnioski Wykonawców o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1

SST dla w-wy podbudowy z kruszywa specyfikuje wymaganie nasiąkliwości dla kruszywa na poziomie który wyklucza stosowanie większości kruszyw w tym: gabra, bazalt, melafir, amfibolit. Czy Zamawiający dopuści do stosowania kruszywa zgodne z WT-4 2010?

Odpowiedź 1

Zamawiający dopuszcza zastosowanie kruszywa zgodnie z WT-4 2010 - WA₂₄₂.

Zatwierdził:

Burmistrz Sępólna Krajeńskiego

Waldemar Stupałkowski