

Sępólno Krajeńskie, dnia 13.02.2024 r.

GINA SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE

woj. kujawsko-pomorskie

Numer referencyjny sprawy: IRG.271.3.2023

**Wyjaśnienie treści
Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ)**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.)- zwana dalej „Ustawą Pzp” pn.: **„Budowa zewnętrznej windy osobowej dla osób niepełnosprawnych przy budynku administracji publicznej w Sępólnie Krajeńskim”**.

Zamawiający, Gmina Sępólno Krajeńskie, ul. Tadeusza Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy Pzp, w odpowiedzi na wnioski Wykonawców o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1

Czy zamawiający przewiduje zmianę wymiarów konstrukcji szybu. Aktualne wymiary szybu z zadany wymiar kabiny nie jest dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami w projekcie jest zapisane że kabina ma mieć 1100x1400 mm a powinna mieć 1400x1400.

Odpowiedź 1

Należy zastosować kabinę o wymiarach min. 1400x1600 mm.

Pytanie 2

Czy zamawiający dopuszcza zmianę szybu ze spawanego na skręcany?

Odpowiedź 2

Zamawiający nie dopuszcza zmiany szybu ze spawanego na skręcany.

Pytanie 3

W jakim zakresie należy przyjąć zajecie pasa drogowego (jaka powierzchnia i czas).

Odpowiedź 3

Zamawiający informuje, że teren inwestycji znajduje się przy parkingu, a nie drodze. Wykonawca będzie musiał prowadzić prace w taki sposób aby zapewnić przejazd.

Pytanie 4

Czy po stronie wykonawcy będzie leżało wykonanie projektu organizacji ruchu?

Odpowiedź 4

Zgodnie z Rozdziałem V pkt 2 ppkt 14 SWZ na czas budowy Wykonawca opracuje czasową organizację ruchu na parkingu przy wykonywanych robotach do uzgodnienia z Zamawiającym.

Pytanie 5

W związku z koniecznością zagęszczenia mocowania prowadnic, czy dopuszcza się dołożenie dodatkowych belek poziomych w konstrukcji stalowej?

Odpowiedź 5

Dopuszcza się dołożenia dodatkowych belek poziomych w konstrukcji stalowej – zgodnie z wymaganiami danego producenta urządzenia.

Pytanie 6

Czy należy uwzględnić w wycenie oświetlenie na zewnątrz szybu - wejście do windy?

Odpowiedź 6

Tak, należy uwzględnić w wycenie oświetlenie na zewnątrz szybu przy wejściu do windy

Pytanie 7

Czy należy uwzględnić podgrzewany próg w drzwiach szybu na zewnątrz?

Odpowiedź 7

Tak, należy uwzględnić podgrzewanie progu dźwigu

Pytanie 8

Czy należy uwzględnić w wycenie stacyjkę na kluczyk umożliwiającą zatrzymanie pracy dźwigu na czas zamknięcia budynku?

Odpowiedź 8

Zamawiający potwierdza, że należy uwzględnić w wycenie stacyjkę na kluczyk umożliwiającą zatrzymanie pracy dźwigu na czas zamknięcia budynku.

Pytanie 9

Prosimy o odwrotną informację, czy Inwestor posiada projekt dotyczący kolizji kabla elektroenergetycznego będącego własnością ENEA Operator Sp. z o.o.?

Odpowiedź 9

Zgodnie z informacją zawartą w Rozdziale V SWZ- Opis przedmiotu zamówienia w przedmiotowym zadaniu nie występuje kolizja z infrastrukturą elektroenergetyczną.

Pytanie 10

Informujemy, że zgodnie z aktualną normą PN.EN 81-70 minimalny wymiar kabiny z przelotem kątowym dla dźwigu przeznaczonego dla osób niepełnosprawnych to 1400x1600 mm, co jednocześnie powoduje zwiększenie udźwigu do 1000 kg. W związku z powyższym prosimy o zajęcie stanowiska i ostateczne określenie parametrów technicznych urządzenia.

Odpowiedź 10

Należy zastosować kabinę o wymiarach min. 1400x1600 mm.

W związku z powyższym Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 19.02.2024 r.

Zatwierdził:
Jarosław Dera

**Kierownik Referatu Gospodarki
Komunalnej i Rolnictwa**

Załącznik:

- 1) Korekta rysunku